CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 01788

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA ELECTROCABLES	**CABLES DE COBRE DÚPLEX FLEXIBLES AISLADOS EN PVC 60ºC, 300 V, TIPOS SPT-1, SPT-2 Y SPT-3**	**SPT-1 (CALIBRES 20 AWG AL 18 AWG), SPT-2 (CALIBRES 18 AWG AL 16 AWG) Y SPT-3 (CALIBRES 18 AWG AL 10 AWG)**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

ELECTROCABLES C.A.

Parque Industrial El Sauce, km 11.5 vía Duale, Guayaquil, Ecuador

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2356/2008, UL 62/2018, NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 16 / 08 / 2005
Última actualización: 22 / 04 / 2019
Fecha de Vencimiento: 19 / 12 / 2019

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación:19 / 12 / 2019

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

JUAN PABLO ROJAS DUQUE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO ROJAS DUQUE
Fecha: 2019.04.24 14:57:32 -05'00'

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01788

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16 / 08 / 2005
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 04 / 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 / 12 / 2019

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS MARCA ELECTROCABLES

FABRICADOS POR ELECTROCABLES C.A., UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE, KILÓMETRO 11.5 VÍA A DUALE, GUAYAQUIL, ECUADOR

Tipo	Cables de cobre dúplex flexibles aislados en PVC 60ºC, 300 V, tipos SPT-1, SPT-2 y SPT-3		
Referencia	SPT-1 (Calibres 20 AWG al 18 AWG), SPT-2 (Calibres 18 AWG al 16 AWG) y SPT-3 (Calibres 18 AWG al 10 AWG)		
Designación	SPT-1	SPT-2	SPT-3
Voltaje	300 V		
Temperatura de operación	60 ºC		
Tamaño del conductor	20 AWG - 18 AWG	18 AWG - 16 AWG	18 AWG - 10 AWG
Construcción	Dos conductores paralelos de cobre suave flexible en alambres calibre 28 AWG, aislados integralmente (Dúplex)		
Material aislamiento	PVC 60 °C		
Referencial	NTC 2356/2008, UL 62/2018, NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)		

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

O ARIAS