

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 02590

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA ELECTROCABLES	CABLE DE COBRE PARA ACOMETIDA CON NEUTRO CONCÉNTRICO, AISLADO EN PE 75 °C O XLPE 90 °C, CUBIERTA EN PVC O XLPE, 600V	CALIBRES 12 AWG HASTA 4/0 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

ELECTROCABLES C.A.


Parque Industrial El Sauce, km 11.5 vía Duale, Guayaquil, Ecuador

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

ICEA S-95-658/2009 Y LA RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 23 / 02 / 2007
Última actualización: 22 / 04 / 2019
Fecha de Vencimiento: 19 / 12 / 2019

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 19 / 12 / 2019


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02590

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23 / 02 / 2007

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 04 / 2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 19 / 12 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELECTRICOS MARCA ELECTROCABLES**

**FABRICADOS POR ELECTROCABLES C.A., UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL
SAUCE, KILÓMETRO 11.5 VÍA A DUALE, GUAYAQUIL, ECUADOR**

Tipo	Cable de cobre para acometida con neutro concéntrico, aislado en PE 75 °C o XLPE 90 °C, cubierta en PVC o XLPE, 600V
Referencia	Calibres 12 AWG hasta 4/0 AWG
Conductor de fase	Conductores de cableado concéntrico comprimido o compactado , de cobre suave o aluminio
Aislamientos	PE 75°C o XLPE 90 °C
Neutro	Conductor concéntrico comprimido o compactado ,de cobre suave o aluminio
Configuración	Uno,dos o tres aislados de fase
Aplicación	Cables de cobre o aluminio para acometidas aéreas de la red de baja tension al medidor de energía eléctrica del usuario
Referencial	ICEA S-95-658/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

O ARIAS