

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON
SELLO DE CALIDAD



Nro. DVC-SC-2024-527

Otorgado al producto:

**Cables flexibles de cobre, aislados en PVC, 60 °C, 300 V.
Tipo SPT-1, SPT-2, SPT-3**

Marca Comercial:

ELECTROCABLES

Fabricado por:

ELECTROCABLES C.A.

**Parque Industrial "El Sauce". km 11,5 Vía a Daule.
Guayaquil - Ecuador**

Documento Normativo de Referencia:

NTE INEN 2305:2024

Fecha de expedición:

2024-10-30

Fecha de vencimiento:

2027-10-29

Ing. César Díaz Guevara

DIRECTOR EJECUTIVO

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

INEN

VC-RE-76
2023-11-30

Esta certificación esta sujeta a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos del documento Normativo de Referencia y el Convenio para la utilización del Certificado y Marca de Conformidad "Sello de Calidad INEN"

Servicio Ecuatoriano de Normalización - Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, Quito - Ecuador - Teléfono: (593 - 2) 382 5960

Twitter: @INEN_EC Facebook.com/NormalizacionEcuador

www.normalizacion.gob.ec